



CHECKLISTA VID ARBETE MED MOBILA ARBETSPLATTFORMAR/LIFTAR

Detta är en checklista för att bedöma risker vid arbete med mobila arbetsplattformar/liftar. Checklistan ska kompletteras och anpassas till aktuellt arbete på arbetsplatsen.

1. Planering & organisering av arbetet	Ja	Nej	Åtgärdas	Kommentar	Allvarlig risk	Annan risk
1.1 Finns någon person utsedd som ansvarig för planering och genomförande av arbetet?						
1.2 Har denna person nödvändiga kunskaper för att genomföra arbetsuppgifterna, bl.a. val av lämplig lift?						
1.3 Är det rätt typ av lift som används för arbetet? (Ex. plattformshöjd, utlägg och maxlast)						
1.4 Planeras, organiseras och genomförs arbetet så att farliga situationer förhindras?						
2. Kunskaper	Ja	Nej	Åtgärdas	Kommentar	Allvarlig risk	Annan risk
2.1 Är de som använder liften väl förtrogna med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning?						
Kunskaperna omfattar bl.a. lyftanordningens - uppbyggnad, - drift, - manövrering, - egenskaper, - användningsområde, - begränsningar, - underhåll och						

- kontroll.(Se AFS 2006:6 §29)						
2.2 Är dessa kunskaper dokumenterade? (Utbildningsbevis samt samt eventuell praktisk övning)						
2.3 Har användaren erfarenhet/kännedom om den lifttyp som skall användas?						
2.4 Har användaren fått en maskinintroduktion på den lift som skall användas?						
2.5 Har samtliga användare av liften (även inhyrd personal)arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda den?(gäller maskindriven lyftanordning och omfattar även vilka arbetsuppgifter som får utföras med lyftanordningen).						
3. Stabilitet och markförhållanden	Ja	Nej	Åtgärdas	Kommentar	Allvarlig risk	Annan risk
3.1 Har underlaget tillräcklig bärighet för liftens marktryck?						
3.2 Finns det risk att liften välter, glider eller på annat sätt förflyttas oavsiktligt efter uppställning?						
4. Arbete i riskområde: kran, travers, bygghissar, elledningar, portar/dörrar m.m.	Ja	Nej	Åtgärdas	Kommentar	Allvarlig risk	Annan risk
4.1 Förekommer arbete under upplyft last/riskområde?						
4.2 Utförs arbete över/under/i oskyddat riskområde?						
5. Besiktning och instruktionsbok	Ja	Nej	Åtgärdas	Kommentar	Allvarlig risk	Annan risk

5.1 Är liften besiktad och godkänd att använda?						
5.2 Finns godkänt besiktningsprotokoll tillgängligt?						
5.3 Finns det läsbar instruktionsbok till aktuell lift och på ett språk som den som skall utföra arbetet kan tillgodogöra sig?						
6. Väderförhållanden	Ja	Nej	Åtgärdas	Kommentar	Allvarlig risk	Annan risk
6.1 Är liften konstruerad och godkänd för att användas utomhus? (12,5m/sek)						
6.2 Har liften utrustats med väderskydd? (OBS! – förbjudet att modifiera med egna tillbehör)						
7. Daglig tillsyn	Ja	Nej	Åtgärdas	Kommentar	Alvarlig risk	Annan risk
7.1 Säkerställs att användaren följer anvisningar i aktuell lifts instruktionsbok?						
8. Personlig fallförhindrande utrustning	Ja	Nej	Åtgärdas	Kommentar	Allvarlig risk	Annan risk
8.1 Finns det risk för att liften kan bli påkörd? (fallskydd/påkörningsskydd)						
8.2 Kommer användaren att använda motorsåg i liften? (fallskydd)						
8.3 Utförs arbetet över vatten? Ev. ersätt/komplettera skydd med flytväst.						

8.4 Finns någon person på markplan som är instruerad på nödsänkingsfunktionerna?						
9. Kollisionsrisk/påkörningsskydd	Ja	Nej	Åtgärdas	Kommentar	Allvarlig risk	Annan risk
9.1 Föreligger det kollisionsrisk med andra maskiner eller fordon? (fallskydd/påkörningsskydd)						
9.2 Upprättas en säker kommunikation mellan liftanvändaren och andra berörda på arbetsplatsen?						
10. Efter arbetets slut/ensamarbete	Ja	Nej	Åtgärdas	Kommentar	Allvarlig risk	Annan risk
10.1 Är det säkerställt att aktuell lift inte kan användas av någon obehörig?						
10.2 Vid ensamarbete. Finns det någon i området som kan evakuera liftanvändaren i en risk-/nödsituation?						
11. Underhåll och kontroll	Ja	Nej	Åtgärdas	Kommentar	Allvarlig risk	Annan risk
11.1 Genomförs fortlöpande tillsyn samt dagliga kontroller i samband med användning av liften?						
11.2 Har liften kontrollerats och genomgått funktionsprov innan den togs i drift?						
11.3 Utförs underhåll och reparationer på ett sådant sätt att liftens funktion, hållfasthet och stabilitet ej äventyras?						
11.4 Utför maskinägaren årlig besiktning av liften?						

11.5 Om brister eller skador upptäcks på liften, måste dessa åtgärdas före den tas i bruk. Är dessa ev. fel åtgärdade innan fortsatt användning sker?						
12. Märkning	Ja	Nej	Åtgärdas	Kommentar	Allvarlig risk	Annan risk
12.1 Är liften tydligt märkt med sin maxlast och om den är avsett för inom-/utomhusarbete?						
12.2 Är liften tydligt märkt hur den skall användas på ett säkert sätt? (se instruktionsbok)						
12. 3 Finns märkning/skylt på aktuell lift som visar att den är besiktad av ett besiktningsorgan ackrediterat av SWEDAC?						

Är det något du/ni som ska utföra arbetet inte fått med i dokumentets kontrollpunkter?
